



**Eksploatacinių savybių
pastovumo sertifikatas
Nr. 04-21-307**



UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaiga, atlikusi STR 1.01.04:2015 sistemai 1 numatytus veiksmus ir suteikdama šį sertifikatą patvirtina, kad įmonėje

UAB „Dažymo meistras“,

Pramonės g. 141, LT-11115 Vilnius, Lietuva / įmonės kodas: 301740704
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Pramonės g. 141, LT-11115 Vilnius, Lietuva
(gamybos vietos adresas)

gaminamos

sandarios dūmams durys

(produkto pavadinimas)

vienos ir dviejų varčių „Aluprof® MB-45“ vidinės įstiklintos durys

(produkto tipas)

žiūrėti priedą

(eksploatacinės savybės)

atitinka

LST EN 16034:2014, LST EN 14351-2:2019

reikalavimus.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2021-12-17** ir galioja tol, kol galioja minėtos techninės specifikacijos su sąlyga, kad įmonės gamybos kontrolės sistemoje bus laikomasi visų aukščiau minėtų techninių specifikacijų reikalavimų.

Informaciją apie šio sertifikato galiojimą galima gauti UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaigoje.

Išdavimo data: 2023-02-08

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas

SERTIFIKATAS

UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395
Fax. + 370 5 2031396
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.lt





**Vienos ir dviejų varčių „Aluprof® MB-45“ vidinių įstiklintų durų
eksploatacinės savybės:**

Savybės pavadinimas	Bandymo/ klasifikavimo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė ¹⁾
Sandarumas dūmams	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	klasė	S _a , S ₂₀₀
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas	LST EN 1191 LST EN 16034	ciklai klasė	200 000 C ₅

¹⁾ deklarujama vertė galioja, kai durų:
- varčios storis 45 mm;
- vienos varčios plotis: ²⁾
- 250÷1310 mm;
- vienos varčios aukštis: ²⁾
- 250÷2750 mm;
- vienos varčios plotas: ²⁾
- 0,06÷3,60 m²;
- dviejų varčių pirminės varčios plotis: ²⁾
- 250÷1310 mm;
- dviejų varčių pirminės varčios aukštis: ²⁾
- 250÷2500 mm;
- dviejų varčių pirminės varčios plotas: ²⁾
- 0,06÷3,25 m²;
- dviejų varčių antrinės varčios plotis: ²⁾
- 250÷1188 mm;
- dviejų varčių pirminės ir antrinės varčios aukštis: ²⁾
- 250÷2500 mm
- dviejų varčių antrinės varčios plotas: ²⁾
- 0,06÷2,97 m²;
²⁾ - žiūrėti išplėstojo taikymo ataskaitą Nr. 2021.05.03-PL-01 (2021.05.21) ir klasifikavimo ataskaitą
Nr. 2021.05.03-KL-01 (2021.05.24).

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas
2023-02-08