



SERTIFIKATAS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS 2268-CPR-382



Notifikuota įstaiga Nr. 2268

Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09):

įėjimo sandarios dūmams durys

(statybos produktas, naudojimo paskirtis)

vienos ir dviejų varčių įstiklintos durys "Aluprof® MB-45"

(žiūrėti 1 priedą)

(tipas, parametrai)

gaminami

UAB "Dažymo meistras",

Pramonės g. 141, LT-11115, Vilnius, Lietuva / įmonės kodas: 301740704

(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Pramonės g. 141, LT-11115, Vilnius, Lietuva

(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole nurodytos standarte

EN 16034:2014 *(taikomas kartu su EN 14351-1:2006+A2:2016*)

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2021-11-03** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas 2021-11-03.

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas

* - šis standartas perimtas Lietuvos nacionaliniu standartu.

UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395
Fax. + 370 5 2031396
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17065

Nr. LA.03.013



**Įėjimo sandarių dūmams durų "Aluprof®MB-45D"
eksploatacinės savybės:**

Produktas: įėjimo sandarios dūmams durys „Aluprof®MB-45D“			
Naudojamas: priešgaisrinėse sienose ir evakuacijos keliuose			
Esminės savybės	Europinio standarto nuoroda į esmines savybes	Deklaruojama vertė ¹⁾	Pastabos
Atsparumas ugniai	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	NPD ²⁾	klasė
Sandarumas dūmams	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	S _a S ₂₀₀	klasė
Galimybė atsidaryti	EN 16034, punktas 4.3	NPD ²⁾	
Savaiminis užsidarymas	EN 13501-2 EN 16034	C	klasė
Galimybės atsidaryti ilgaamžiškumas	EN 16034, punktas 4.5.1	NPD ²⁾	
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas – savybės mažėjimas (varstymo bandymas)	EN 1191 EN 16034	200 000 5	ciklai klasė
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas - senėjimas (koroziškumas)	EN 16034, punktas 4.5.2.2	NPD ²⁾	
¹⁾ produktui, kuriam taikomas šis sertifikatas, taikymo sritį galima rasti išplėstojo taikymo ataskaitoje Nr. 2021.05.03-PL-01 (2021.05.21) ir klasifikavimo ataskaitoje Nr. 2021.05.03-KL-01 (2021.05.24);			
²⁾ NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos.			

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas
2021-11-03



SERTIFIKATAS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS 2268-CPR-380



Notifikuota įstaiga Nr. 2268

Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09):

įėjimo atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys

(statybos produktas, naudojimo paskirtis)

vienos ir dviejų varčių įstiklintos durys "Aluprof® MB-78EI30"

(žiūrėti 1 priedą)

(tipas, parametrai)

gaminami

UAB "Dažymo meistras",

Pramonės g. 141, LT-11115, Vilnius, Lietuva / įmonės kodas: 301740704

(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Pramonės g. 141, LT-11115, Vilnius, Lietuva

(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole nurodytos standarte

EN 16034:2014 *(taikomas kartu su EN 14351-1:2006+A2:2016*)

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2021-11-03** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas 2021-11-03.

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas

* - šis standartas perimtas Lietuvos nacionaliniu standartu.

UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395
Fax. + 370 5 2031396
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

PRODUKTU SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17065

Nr. LA.03.013



Įėjimo atsparių ugniai ir sandarių dūmams durų "Aluprof® MB-78EI30 eksploatacinės savybės:

Produktas: įėjimo atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys „Aluprof® MB-78EI30“ Naudojamas: priešgaisrinėse sienose ir evakuacijos keliuose			
Esminės savybės	Europinio standarto nuoroda į esmines savybes	Deklaruojama vertė ¹⁾	Pastabos
Atsparumas ugniai	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	E30, EI230, EW30	klasė
Sandarumas dūmams	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	S _a S ₂₀₀	klasė
Galimybė atsidaryti	EN 16034, punktas 4.3	NPD ²⁾	
Savaiminis užsidarymas	EN 13501-2 EN 16034	C	klasė
Galimybės atsidaryti ilgaamžiškumas	EN 16034, punktas 4.5.1	NPD ²⁾	
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas – savybės mažėjimas (varstymo bandymas)	EN 1191 EN 16034	200 000 5	ciklai klasė
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas - senėjimas (koroziškumas)	EN 16034, punktas 4.5.2.2	NPD ²⁾	
¹⁾ produktui, kuriam taikomas šis sertifikatas, taikymo sritį galima rasti išplėstojo taikymo ataskaitoje Nr. 2020.10.22/1-EX-02 (2020.11.16) ir klasifikavimo ataskaitoje Nr. 2020.10.22/1-CL-02 (2020.11.17); ²⁾ NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos.			

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas
2021-11-03



SERTIFIKATAS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS 2268-CPR-381



Notifikuota įstaiga Nr. 2268

Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09):

įėjimo atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys

(statybos produktas, naudojimo paskirtis)

vienos ir dviejų varčių įstiklintos durys "Aluprof® MB-78EI60"

(žiūrėti 1 priedą)

(tipas, parametrai)

gaminami

UAB "Dažymo meistras",

Pramonės g. 141, LT-11115, Vilnius, Lietuva / įmonės kodas: 301740704

(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Pramonės g. 141, LT-11115, Vilnius, Lietuva

(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole nurodytos standarte

EN 16034:2014 *(taikomas kartu su EN 14351-1:2006+A2:2016*)

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2021-11-03** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas 2021-11-03.

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas

* - šis standartas perimtas Lietuvos nacionaliniu standartu.

UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395
Fax. + 370 5 2031396
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.lt



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS
ISO/IEC 17065

Nr. LA.03.013



Įėjimo atsparių ugniai ir sandarių dūmams durų "Aluprof® MB-78EI60" eksploatacinės savybės:

Produktas: įėjimo atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys „Aluprof® MB-78EI60“ Naudojamas: priešgaisrinėse sienose ir evakuacijos keliuose			
Esminės savybės	Europinio standarto nuoroda į esmines savybes	Deklaruojama vertė ¹⁾	Pastabos
Atsparumas ugniai	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	E60, EI ₂ 60, EW60	klasė
Sandarumas dūmams	LST EN 1634-3 LST EN 13501-2	S _a S ₂₀₀	klasė
Galimybė atsidaryti	EN 16034, punktas 4.3	NPD ²⁾	
Savaiminis užsidarymas	EN 13501-2 EN 16034	C	klasė
Galimybės atsidaryti ilgaamžiškumas	EN 16034, punktas 4.5.1	NPD ²⁾	
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas – savybės mažėjimas (varstymo bandymas)	EN 1191 EN 16034	200 000 5	ciklai klasė
Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas - senėjimas (koroziškumas)	EN 16034, punktas 4.5.2.2	NPD ²⁾	
¹⁾ produktui, kuriam taikomas šis sertifikatas, taikymo sritį galima rasti išplėstojo taikymo ataskaitoje Nr. 2020.10.22/1-EX-01 (2020.11.16) ir klasifikavimo ataskaitoje Nr. 2020.10.22/1-CL-01 (2020.11.17); ²⁾ NPD – eksploatacinės savybės nenustatytos.			

Mindaugas Grigonis
Sertifikavimo įstaigos vadovas
2021-11-03